

空 調 機 器 物 品 仕 様 書

空調機器 内訳

No.	品 名	適 合 品			数 量	納 入 場 所
		メーカー	仕 様 等	型 番		
1	調理室用空調機器 (ボイラー室側)	ダイキン工業(株)	<ul style="list-style-type: none"> ・厨房用天吊形 ・ツインマルチ同時運転 ・冷暖房兼用 ・10馬力相当(冷房25.0kW 暖房28.0kW) ・グリーン購入法調達基準適合商品 ・2015年省エネ基準値クリア商品 ・冷媒R32採用 ・使用電源:3相200V(既設電源流用) ・既設機器撤去後、機器搬入据付、配線接続、配管接続(カバー類含む)に関する設置等を含む ※詳細は「空調機器仕様書」のとおり 	SZRT280BBD	1式	西予市宇和町永長1287番地1 宇和特別支援学校(知的障がい部門) 調理室
2	調理室用空調機器 (食堂側)	ダイキン工業(株)	<ul style="list-style-type: none"> ・厨房用天吊形 ・ツインマルチ同時運転 ・冷暖房兼用 ・6馬力相当(冷房14.0kW 暖房16.0kW) ・グリーン購入法調達基準適合商品 ・2015年省エネ基準値クリア商品 ・冷媒R32採用 ・使用電源:3相200V(既設電源流用) ・既設機器撤去後、機器搬入据付、配線接続、配管接続(カバー類含む)に関する設置等を含む ※詳細は「空調機器仕様書」のとおり 	SSRT160CD	1式	西予市宇和町永長1287番地1 宇和特別支援学校(知的障がい部門) 調理室
3	下処理室用空調機器	ダイキン工業(株)	<ul style="list-style-type: none"> ・天井埋込カセット形(4方向以上) ・冷暖房兼用 ・4馬力相当(冷房10.0kW 暖房11.2kW) ・グリーン購入法調達基準適合商品 ・2015年省エネ基準値クリア商品 ・冷媒R32採用 ・使用電源:3相200V(既設電源流用) ・既設機器撤去後、機器搬入据付、配線接続、配管接続(カバー類含む)に関する設置等を含む ※詳細は「空調機器仕様書」のとおり 	SZRC112BY	1式	西予市宇和町永長1287番地1 宇和特別支援学校(知的障がい部門) 下処理室

- ★ 本明細書の適合品は、見積依頼時において本校の教育環境に最も適合した物品であるが、次の場合に限り仕様等の条件を満たしていれば、本明細書以外の物品を納入しても構わないこととする。
1. メーカーのマイナーチェンジ又はフルモデルチェンジ等により、適合品の型番又は仕様が変更となった場合
 2. 仕様条件を満たす同等品以上の物品を納入する場合
- ただし、適合品以外の物品を納入する場合においては、同等品以上の仕様であることが確認できるカタログ等を提出し、事前協議のうえ承認を得ること。