

ボ イ ラ ー 物 品 仕 様 書

ボイラー 内訳

| No. | 品 名 | 適 合 品 | | | 数 量 | 納 入 場 所 |
|-----|--------|----------|--|---|-----|---|
| | | メーカー | 仕 様 等 | 型 番 | | |
| 1 | 蒸気ボイラー | 三浦工業株式会社 | <ul style="list-style-type: none"> ・機器構成:簡易貫流蒸気ボイラー (多管式・感震器付き)1台 薬注装置1台 給水タンク1台 全自動軟水装置1台 全自動水質監視装置1台 ・使用燃料:A重油 ・使用電源:AC200V 3相(既設電源流用) ・既設機器撤去後、機器搬入据付、各電源接続、配管接続、排気筒接続に関する配管設置並びに改修及び補修等含む ※詳細は「ボイラー仕様書」のとおり | <ul style="list-style-type: none"> ・蒸気ボイラー:SU-500ZH ・薬注装置:CPI-10L ・給水タンク:給水タンク100L ・全自動軟水装置:MS-15BJ ・全自動水質監視装置:CMU324H | 1式 | 西予市宇和町永長1287番地1 宇和特別支援学校(知的障がい部門) ボイラー室 |
| 2 | 温水ボイラー | 三浦工業株式会社 | <ul style="list-style-type: none"> ・機器構成:貯湯式低圧型電気防食温水ボイラー (感震器付き)1台 循環ポンプ1台 ・使用燃料:A重油 ・使用電源:AC200V 3相(既設電源流用) ・電気防食用電源:AC100V 単相 24時間通電 (既設電源流用) ・既設機器撤去後、機器搬入据付、各電源接続、配管接続、排気筒接続に関する配管設置並びに改修及び補修等含む ※詳細は「ボイラー仕様書」のとおり | <ul style="list-style-type: none"> ・温水ボイラー:ZKT-E 2504X ・循環ポンプ:32LPD6.25E | 1式 | 西予市宇和町永長1287番地1 宇和特別支援学校(知的障がい部門) ボイラー室 |

★ 本明細書の適合品は、見積依頼時において本校の教育環境に最も適合した物品であるが、次の場合に限り仕様等の条件を満たしていれば、本明細書以外の物品を納入しても構わないこととする。

1. メーカーのマイナーチェンジ又はフルモデルチェンジ等により、適合品の型番又は仕様が変更となった場合
2. 仕様条件を満たす同等品以上の物品を納入する場合

ただし、適合品以外の物品を納入する場合には、同等品以上の仕様であることが確認できるカタログ等を提出し、事前協議のうえ承認を得ること。