

スポットエアコン仕様書

1. 品 名

- ・ 品 名 ぐっぴーバズーカ 一体化セット
- ・ 数 量 1式 (6台)
- ・ 参考品 ES-IS112A (株イーズ)
(上記型式は、室内機、室外機、リモコン、風量ボリュームコントローラー、室内機側可変風向ガイド、室外ユニット用風向ガイド、ドレンパン等の標準付属品一式の一体化セット型番とする。)
- ・ ドレンパンからドレン水受けの携帯用ポリタンクに排水する管を付属させること。
なお、ドレン水のポリタンクへの排水に支障がない仕様であればドレンパンの有無等の機構は問わない。
- ・ 一体型専用防球ネット (折り畳み式) を別途納品するものとする。

2. 納品場所

- ・ 愛媛県西予市宇和町永長 1287 番地 1 (知的障がい部門) 4台
- ・ 愛媛県西予市宇和町卯之町 3 丁目 85 番地 (聴覚障がい・肢体不自由部門) 2台

3. 納入期限

- ・ 令和 5 年 2 月 28 日 (火)

4. 仕様

- (1) 冷・暖房供給側の室内機と排熱側の室外機が一体となっていること。
- (2) 車輪付き架台を有し、人力による移動が容易に可能であること。
- (3) 電源は三相 200V とし、接続方法は以下の仕様とする。
引掛型差込プラグ 接地形 3P30A250V (品番: WF8430 (Pana))
- (4) 本体に付属する電源コードは 10m 以上とする。
- (5) リモコン、風量ボリュームコントローラー、ハウス内ユニット用ドレンソケット、室外ユニットドレンソケット、室外ユニット用風向きガイド、ドレンパンを付属品として納品すること。
- (6) 一体型専用防球ネット (折り畳み式) を別途納品すること。
- (7) 暖房定格 11.2kW 以上であること。
- (8) 冷房定格 10.0kW 以上であること。
- (9) 圧縮機電動機出力 (kW) は 2.80 であること。
- (10) 送風機電動機出力 (kW) は 0.25 ± 0.12 であること。
- (11) 最大運転電流は 30A 以下とする。
- (12) 架台 (車輪部) を含む寸法・重量は以下のとおり。
高さ 1,600mm 以内、幅 1,100mm 以内、奥行 1,300mm 以内
- (13) 重量 250 kg 以下
- (14) 不具合が発生した場合には、連絡を受けてから 24 時間以内に技術者の対応がで

きること。

- (15) 同等品の納入を可能とする。ただし、参考品と異なる製品を納入する場合は、同等品以上の物品を選択するものとして、物品明細書及び同等品以上の使用であることが確認できる資料（カタログ等）を添付して、契約前に事前承認を受けておくこと。
- (16) 納入日時の設定及び搬入等については、発注者と協議して決定すること。
- (17) 機器の設置、接続等の初期設定を行い、使用できる状態にすること。
- (18) 設置後、発注者の使用担当者に対して取り扱いの説明をすること。また、機器の取扱説明書を添付すること。
- (19) 設置後、発注者に疑義が生じた場合には、無償で適切に対応すること。
- (20) 無償保証期間を納入検査確認後1年間とする。ただし、無償保証期間中に障害が発生し、無償保証期間終了後もその障害が継続している場合は、無償対応とする。